




4 PLANTA BAIXA - TANQUE SÉPTICO
ESCALA 1:25



5 CORTE - TANQUE SÉPTICO
ESCALA 1:25



6 PLANTA BAIXA - SUMIDOURO
ESCALA 1:25



7 CORTE - SUMIDOURO
ESCALA 1:25

Observações

Distâncias Mínimas
Os tanques sépticos devem observar as seguintes distâncias horizontais mínimas:
a) 1,50 m de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água;
b) 3,0 m de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água;
c) 15,0 m de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza.
Nota: As distâncias mínimas são computadas a partir da face externa mais próxima aos elementos considerados.

Lista de Materiais

Esgoto	PVC Esgoto	
	Joelho 90	
	100 mm	1 pç
	Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola	
	100 mm - 4"	15.20 m
	Unidades de tratamento	
	Alça	
	Ferro	2 pç
	Argamassa	1.58 m³
	Brita nº3	3.54 m³
	Concreto	3.12 m³
	Concreto	3.12 m³
	Tampa	
	Hermética	2 pç
	Tijolo	
	Furado	376 pç

NOTAS

LEGENDA

ATUALIZAÇÃO

CONTRATADA:		CARVALHO AMARAL ENGENHARIA		RESP. TEC. LWAN MATHEUS COSTA SOUZA	
CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS/MG		MUNICÍPIO/ÁREA: MUNICÍPIO DE JOSENÓPOLIS/MG	
TÍTULO:		PROJETO SANITÁRIO		RESPONSÁVEL CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS	
DATA:		22/09/2021		ENDEREÇO DA OBRA: AV. GUMERCINO JOSÉ PESTANA, S/Nº, PERIFÉRICO	
ARQUIVO:		DE-2021.1701-MG.JOS-SAN-EXE.001=0		PRANCHA: 03/03	